

Додаток 5. АКТ
ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ
БУДИНКУ

м. Харків
 (місце складання)

№ 553

від «03» 04 2026 року

Відповідно до договору від "___" _____ 20__ року № типовий договір,
 працівником(ами) виконавця робіт Харківська міська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»
 майстер Ришарев Б.О. слюсар Зинченко О.В. слюсар Семеничев Д.А.

(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 44 вул. Мирну.

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено пастушні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) вновити паробрання газопроводу
- 2) у будинку квартири з 1 по 48 літми доступ до л-л кв. 6, 4, 1, 2, 10, 21,
- 3) 22, 30, 40, 38, 35, 46, 48, 44, 44, 48

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Усунути недоліки у тримісячний термін. ліквідовано витіки газу
з міс пробок крана ду 40-чшт, з міс контргалки ду 40-чшт,
ду 25-26шт. Виконано роботи з ТОВ ТО ВБСГ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця +38067-844-31-46

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав
 обстеження

Ришарев Б.О.
 (прізвище, ім'я та по батькові
 (за наявності), підпис)

03.04.2026
 (дата)

З актом ознайомлений:

 (прізвище, ім'я та по батькові
 (за наявності), підпис замовника)

 (дата)

Зинченко О.В.
Семеничев Д.А.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.

У вигляді пам'ятки отримав:

 (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)