

**Додаток 5. АКТ**  
**ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ**  
**БУДИНКУ**

м. Харків  
 (місце складання)

№ 549

від «03» 04 2026 року

Відповідно до договору від "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ року № типовий договір,  
 працівником(ами) виконавця робіт Харківська міська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»  
 майстер Тодрашніш А.І. слюсар Копитько В.І. слюсар Танов Р.О.

(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 40А вул. Миру.

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено паступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) газопровід потребує паркування
- 2) у будинку квартири з № 30 мали доступ до п-п кв. 14, 13, 29, 30, 26,
- 3) 25, 23

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_

(багатоквартирного будинку в цілому або N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

усунути недоліки у тримісячний термін. ліквідовано витіки газу  
з під пробки крана ду50-1шт, з під контргайки ду45-7шт, ду50-1шт.  
Виконано роботи з ТОВ ТД ВБСТ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця +38067-844-31-46

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав  
 обстеження

З актом ознайомлений:

Тодрашніш А.І.  
 (прізвище, ім'я та по батькові  
 (за наявності), підпис)

03.04.2026  
 (дата)

\_\_\_\_\_  
 (прізвище, ім'я та по батькові  
 (за наявності), підпис замовника)

\_\_\_\_\_  
 (дата)

Копитько В.І.

Танов Р.О.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.

У вигляді пам'ятки отримав:

\_\_\_\_\_  
 (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)