

**Додаток 5. АКТ**  
**ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ**  
**БУДИНКУ**

м. Харків  
(місце складання)

№ 079

від «13» 04 2026 року

Відповідно до договору від "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ року № типовий договір,  
працівником(ами) виконавця робіт Харківська міська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»  
майстер Степаненко М. І. слюсар Зітченко О. В. слюсар Корнетило К. І.  
(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 5 Впроб. Зерновий

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено паступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) газорозподільна мережа потребує опрацювання
- 2) у будинку квартири з № 144 немає доступу до л. н.в. 12, 50, 44, 64, 85,
- 3) 104, 101, 98, 88, 73, 440, 144, 129, 124, 116, 114, 112

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

(багатоквартирного будинку в цілому або N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:  
Усунути недоліки у тризм'ячній терміт. Ліквідовано витічки газу з під пробки крана ду50-1шт, ду32-1шт, ду25-6шт, з під контргайку ду50-3шт, ду32-3шт, ду25-10шт. Виконано роботи з б'юджету ТО ВБСТ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_  
Контактний робочий телефон представника виконавця +38067-844-31-46

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження  
Степаненко М. І. \_\_\_\_\_  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) \_\_\_\_\_  
(дата) 04.2026

З актом ознайомлений:  
\_\_\_\_\_  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника) \_\_\_\_\_  
(дата) \_\_\_\_\_

Зітченко О. В.  
Корнетило К. І.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.

У вигляді пам'ятки отримав: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)