

Додаток 5. АКТ
ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ
БУДИНКУ

м. Харків
(місце складання)

№ 639

від «16» 04 2026 року

Відповідно до договору від "___" _____ 20__ року № типовий договір,
працівником(ами) виконавця робіт Харківська міська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»
майстер Ришарфєв В.О. слюсар Біженко О.Б. слюсар Марашенко В.Д.
(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 4 у вул. Скрипниківський
вул. Вересінова

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити)
За результатами обстеження виявлено паступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) оновити паропровід газопроводу
- 2) відсутність доступу до кв. 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____
_____ (№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
Відсутні недоліки у тримісячний термін. Ліквідовано витіки газу з лір пробки крана ду65-1шт, ду32-1шт, ду65-3шт, ду32-2шт, з лір контргайки ду80-1шт, ду65-2шт, ду50-1шт, ду40-1шт, ду32-1шт, ду25-1шт, ду20-1шт. Виконано роботи з ТОВ ТД ВБСГ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____
Контактний робочий телефон представника виконавця +38067-844-31-46

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження
Ришарфєв В.О.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)
Біженко О.Б.
Марашенко В.Д.

З актом ознайомлений:

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.
У вигляді пам'ятки отримав:

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)