

Додаток 5. АКТ
ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ
БУДИНКУ

м. Харків
(місце складання)

№ 547

від «04» 04 2026 року

Відповідно до договору від "___" _____ 20__ року № типовий договір,
працівником(ами) виконавця робіт Харківська міська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»
майстер Людмила М слюсар Александр слюсар Сергей.

(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 78 вул. Владислава
Зубанки

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити)
За результатами обстеження виявлено паступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) газового патрубку паралельно
- 2) у будинку квартири з номером доступ до н-п № 58, 59, 49, 46, 42,
- 3) 27, 48, 71, 4, 45

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
Усунути недоліки у тригодинний термін. Ліквідовано витіки газу з місць
кранів дузі 2-3мм, дузі 4-5мм, з місць контргайки дузі 2-3мм,
дузі 10-15мм. Виконано роботи з ТОВ ВБСТ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця +38067-844-31-46

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газопостачання.

Працівник, який виконав
обстеження

З актом ознайомлений:

Людмила М

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис) 04.2026
(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис замовника) _____
(дата)

Зінченко О.В. З.
Почков Р.О. Р.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.

У вигляді пам'ятки отримав:

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)