

Додаток 5. АКТ
ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ
БУДИНКУ

м. Харків
 (місце складання)

№ 755

від «18» 05 2026 року

Відповідно до договору від "___" _____ 20__ року № типовий договір,
 працівником(ами) виконавця робіт Харківська міська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»
 майстер Кішереб В.О. слюсар Будилин І.С. слюсар Мартиченко О.М.
 (найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТОВ ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 10/22 вул. Мичевських

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) газопровід потребує опрацювання, приєднати н. кабелі від газопроводу
- 2) приєднати н. кабелі від газопроводу
- 3) у будинку квартири з т.п.б.т. мають доступ до н. кв. 26, 19, 8, 9, 42, 60

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Зушити нероботи у тримісячний термін. Ликвідовано витіки газу з газу
пробки крана ду.50-4шт, ду.32-2шт, з газу контргайки ду.50-4шт,
ду.32-2шт. Виконано роботи з т.п.б.т. ВБСГ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця +38067-844-31-46

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав
 обстеження

Кішереб В.О. Ф
 (прізвище, ім'я та по батькові
 (за наявності), підпис) 18.05.2026
 (дата)

З актом ознайомлений:

 (прізвище, ім'я та по батькові
 (за наявності), підпис замовника)

 (дата)

Будилин І.С. Буд.
Мартиченко О.М. М.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.

У вигляді пам'ятки отримав:

 (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)