

Додаток 5. АКТ
ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ
БУДИНКУ

м. Харків
(місце складання)

№ 847

від 17 05 2026 року

Відповідно до договору від "___" _____ 20__ року № типовий договір,
працівником(ами) виконавця робіт Харківська міська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»
майстер Годисейський слюсар Колесніченко слюсар Медведько
(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 32 вул. Архітекторів

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) газопровід потребує ремонту
- 2) у будинку квартири з 1 по 144 менш доступ до л-р кв. 141, 133, 123, 113, 118, 107,
- 3) 183, 57, 44, 42, 44, 40, 38, 30, 17, 41, 10, 8, 7, 5, 2

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____
_____ (№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Зсуттєвими недоліками у триповерховий термит. ліквідовано витіки газу з під пробки крана ду50-1мм, ду25-5мм, з під контргайки ду50-3мм, ду25-5мм. Виконано роботи з лави, по ВБСГ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця +38067-844-31-46

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав
обстеження

З актом ознайомлений:

Годисейський М.О. ат _____ .05.2026
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

_____ (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)

_____ (дата)

Колесніченко В.І. Б.Ф.

Мезасор А.О. С.П.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.

У вигляді пам'ятки отримав:

_____ (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)