

**Додаток 5. АКТ**  
**ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ**  
**БУДИНКУ**

м. Харків  
 (місце складання)

№ 224

від «15» 05 2026 року

Відповідно до договору від "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ року № типовий договір,  
 працівником(ами) виконавця робіт Харківська міська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»  
 майстер Ремезев В.О. слюсар Семейішев І.А. слюсар Мордимуш О.М.  
 (найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 3 вул. Манизера  
(Красівка)

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) суттєві порушення газопроводу
- 2) відсутній доступ до л-п кв. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8,
- 3) 7, 5 кв.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

(багатоквартирного будинку в цілому або N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Усунути недоліки у тримісячний термін. ліквідовано витічки газу з міс. пробки кранів ду32-1шт, ду50-1шт, з міс. контргайки ду40-2шт, ду50-1шт. Виконано роботи з ТОВ ТО ВБСГ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця +38067-844-31-46

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав  
 обстеження

Ремезев В.О.  
 (прізвище, ім'я та по батькові  
 (за наявності), підпис)

15.05.2026  
 (дата)

З актом ознайомлений:

\_\_\_\_\_  
 (прізвище, ім'я та по батькові  
 (за наявності), підпис замовника)

\_\_\_\_\_  
 (дата)

Семейішев І.А.  
Мордимуш О.М.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.

У вигляді пам'ятки отримав:

\_\_\_\_\_  
 (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)