

Додаток 5. АКТ
ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ
БУДИНКУ

м. Харків
(місце складання)

№ 07211

від «05» 05 2026 року

Відповідно до договору від "___" _____ 20__ року № типовий договір,
працівник(ами) виконавця робіт Харківська міська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»
майстер Рищарев В.О. слюсар Мартиченко О.М. слюсар Семешинцев І.А.

(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 19 вул. Мирна.

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недовліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недовліки (у разі виявлення недовліків):

- 1) вчинити фарбування газопроводу
- 2) у будинку квартири з 1 по 537 мбкм виступ ф. л. л. н. 77, 69, 70, 32, 178, 173, 216, 130, 113, 94, 536, 521, 519, 495, 498, 488, 486,
- 3) 478, 479, 483, 470, 466, 456, 357, 356, 349, 343, 338, 335, 328, 316, 318, 306, 299, 301, 300, 304, 274, 270, 327, 271, 270, 252, 255, 246, 240, 246, 244,

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: 135, 138, 224, 219, 217, 213, 212, 210, 211, 193, 194, 185,
176, 190, 237, 256, 355, 344, 323, 316, 327, 318, 308, 301,

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку) 297, 277, 280, 279

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недовліків та строки їх виконання:

Вчинити недовліки у тримагнітний термін. Ліквідовано витіки газу з під
пробки крана ду50-2мм, з під муфти ду50-14мм, з під контргайки
ду50-28мм. Виконано роботи з ТОВ ВБСГ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця +38067-844-31-46

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав
обстеження

Рищарев В.О.

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

05.05.2026
(дата)

З актом ознайомлений:

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис замовника)

(дата)

Семешинцев І.А.
Мартиченко О.М.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.

У вигляді пам'ятки отримав:

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)