

Додаток 5. АКТ
ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ
БУДИНКУ

м. Харків
(місце складання)

№ 704

від «08» 05 2026 року

Відповідно до договору від "___" _____ 20__ року № типовий договір,
працівником(ами) виконавця робіт Харківська міська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»
майстер Олександр М. [підпис] слюсар Косовий В. Р. [підпис] слюсар Понков І. О. [підпис]

(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 10 вул. Миру

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) оновити функціонування газопроводу, приклати ш. ковбелі від газопроводу
- 2) приклати ш. ковбелі від газопроводу
- 3) у будинку квартири з 1 по 18-й поверх доступ до ч. л. № 284, 259, 261, 254, 258, 237, 235, 233, 227, 229, 230, 223, 224, 215, 217, 200, 155, 166, 151, 140, 133, 131, 127, 125, 173, 174, 198, 13, 16, 18, 31, 26, 57, 27, 31, 37, 44, 39, 45, 60.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: 215, 217, 200, 155, 166, 151, 140, 133, 131, 127, 125, 173, 174, 198, 13, 16, 18, 31, 26, 57, 27, 31, 37, 44, 39, 45, 60.

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку) 78, 83, 103, 91, 90, 99, 96, 102, 101, 8, 114, 11.

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
Зняти недоліки у три місячний термін. Ліквідовано витічки газу з під пробки храни ду 40-13мм, ду 50-7мм, з під контргайки ду 40-11мм, ду 50-18мм. Виконано роботи з ТОВ ТО ВБСГ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця +38067-844-31-46

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Олександр М. [підпис] 08.05.2026
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника) (дата)

Косовий В. Р. [підпис]

Понков І. О. [підпис]

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.

У вигляді пам'ятки отримав:

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)