

**Додаток 5. АКТ**  
**ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ**  
**БУДИНКУ**

м. Харків  
 (місце складання)

№ 718

від «12» 05 2026 року

Відповідно до договору від "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ року № типовий договір,  
 працівником(ами) виконавця робіт Харківська міська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»  
 майстер Рибка І.Д. слюсар Цемешко М.В. слюсар Зінченко О.В.

(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 48/1 вул. Миру

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) оновити паробудівня газопроводу
- 2) у будинку квартири з 100835 майже доступ до м-н кв. 30, 20, 19, 17, 15, 13, 5, 4
- 3) 2, 20, 1, 3, 5, 50, 84, 82, 49, 76, 43, 65, 01, 57, 58, 58

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_

(багатоквартирного будинку в цілому або N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Усунути недоліки у тримісячний термін. Ліквідовано витічки газу з мідної пробок кранів дію 65-мм, дію 40-мм, дію 32-10мм, з мідних контрпробок дію 40-мм, дію 32-10мм. Виконано роботи з ТО ВБСГ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця +38067-844-31-46

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав  
 обстеження

З актом ознайомлений:

Рибка І.Д. 12.05.2026  
 (прізвище, ім'я та по батькові) (дата)  
 (за наявності), підпис)

\_\_\_\_\_  
 (прізвище, ім'я та по батькові)  
 (за наявності), підпис замовника)

\_\_\_\_\_  
 (дата)

Цемешко М.В.  
Зінченко О.В.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.

У вигляді пам'ятки отримав:

\_\_\_\_\_  
 (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)