

Додаток 5. АКТ
ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ
БУДИНКУ

м. Харків
(місце складання)

№ 807

від «21» 05 2026 року

Відповідно до договору від "___" _____ 20__ року № типовий договір,
працівником(ами) виконавця робіт Харківська міська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»
майстер Тодосов Микола І слюсар Кеменцево В.І слюсар Покров Р.О. Нездюр А.О
(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 14А вул. Олексіївської

- За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).
 За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):
- газопровід потребує заміни
 - у будинку квартири з 1 по 236 м.м. доступ до н-т кв. 95, 90, 93, 71, 62, 229, 2,
 - 101, 1, 197, 230, 223, 218, 216, 210, 205, 194, 192, 187, 185, 171, 149, 152, 124, 120, 116, 104

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
Чинити недоліки у тримісячний термін. Ліквідовано витіки газу з під
проєкту країни діаметром 20мм, діаметром 32мм, з під центровою діаметром 10мм,
діаметром 32мм. Виконано роботи з ТОВ ТМД ВБСГ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____
Контактний робочий телефон представника виконавця +38067-844-31-46

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення
газового обладнання.

Працівник, який виконав
обстеження
Тодосов Микола І
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис) _____ .05.2026
(дата)

З актом ознайомлений:

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис замовника) _____
(дата)

Нездюр А.О. ІІІ
Покров Р.О. ІІІ

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.
У вигляді пам'ятки отримав:

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)