

**Додаток 5. АКТ**  
**ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ**  
**БУДИНКУ**

м. Харків  
 (місце складання)

№ 738

від «13» 05 2026 року

Відповідно до договору від "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ року № типовий договір,  
 працівник(ами) виконавця робіт Харківська міська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»  
 майстер Кешарев В.О. слюсар Семешук В.А. слюсар Сварченко О.М.

(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 3 вул. Ми Червоної

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) очевидити паробування газопроводу
- 2) у будинку квартири з 2-го поверху доступ до л-п кв. 104, 100, 188, 183, 165, 156, 155,
- 3) 145, 106, 119, 125, 123, 117, 99, 94, 95, 80, 57, 219, 8

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_

(багатоквартирного будинку в цілому або N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Усунути недоліки у тримісячний термін ліквідовано витіки газу з  
під пробок кранів ду15-8шт, ду32-3шт, з під контргайки ду15-8шт,  
ду32-4шт. Виконано роботи з ТОВ ТД ВБСТ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця +38067-844-31-46

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав  
 обстеження

З актом ознайомлений:

Кешарев В.О. Ф  
 (прізвище, ім'я та по батькові) 13.05.2026  
 (за наявності), підпис) (дата)

\_\_\_\_\_  
 (прізвище, ім'я та по батькові) \_\_\_\_\_  
 (за наявності), підпис замовника) (дата)

Семешук В.А. А  
Сварченко О.М. А

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.

У вигляді пам'ятки отримав:

\_\_\_\_\_  
 (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)