

Додаток 5. АКТ
ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ
БУДИНКУ

м. Харків
(місце складання)

№ 835

від «10» 05 2026 року

Відповідно до договору від "___" _____ 20__ року № типовий договір,
працівником(ами) виконавця робіт Харківська міська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»
майстер Тодосєв М. І. слюсар Мезмор А.О. слюсар Почов Р.О.

(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 48 м-т Терешки

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) газорозподільні мережі не працюють
- 2) у будинку квартири з Ч.№ 430 меш. розбиті всі кв. 336, 331, 334, 394, 381, 385, 374, 371, 368, 364, 363, 407, 419
- 3) 109, 110, 105, 113, 330, 333, 130, 134, 139, 127, 166, 182, 198, 405, 319, 322, 317, 318, 310, 191, 288, 350, 340, 1, 31, 20, 12, 9, 5, 6,

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: 44, 60, 56, 99, 94, 88, 131, 115, 174, 170, 145, 157, 101, 194

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопук (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Усунути недоліки у тримісячний термін. Ліквідовано витіки газу з під
кранів кронок ду50-8шт, ду25-8шт, з під контргайки ду50-9шт,
ду25-10шт. Виконано роботи з ТОВ ВБСТ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця +38067-844-31-46

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав
обстеження

З актом ознайомлений:

Тодосєв М. І. 10.05.2026
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)

(дата)

Мезмор А.О.
Почов Р.О.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.

У вигляді пам'ятки отримав:

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)