

Додаток 5. АКТ
ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ
БУДИНКУ

м. Харків
(місце складання)

№ 727

від «12» 05 2026 року

Відповідно до договору від "___" _____ 20__ року № типовий договір,
працівник(ами) виконавця робіт Харківська міська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»
майстер Ришарев В.О. слюсар Семеничів В.В. слюсар Мороченко О.М.
(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 45 пров. Лосівський

- За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).
 За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недолік):
- 1) очистити паропровід газопроводу
 - 2) у сусідній квартирі з 1го ет. малий доступ до л-п кв. 80,83, 42, 64, 47, 37
 - 3) 24, 2д, 16, 3д, 7, 3

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____
_____/_____
(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопук (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____
_____/_____

(багатоквартирного будинку в цілому або N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недолік та строки їх виконання:
Витоків газу не виявлено. Жити до виконання ремонтних робіт у тримісячний термін. Виконано роботи з ТОВ ТД ВБСГ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____
Контактний робочий телефон представника виконавця +38067-844-31-46

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження
Ришарев В.О.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) 12.05.2026
(дата)

З актом ознайомлений:

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника) _____
(дата)

Семеничів В.В.
Мороченко О.М.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.
У вигляді пам'ятки отримав:

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)