

Додаток 5. АКТ
ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ
БУДИНКУ

м. Харків
(місце складання)

№ 093

від «30» 04 2026 року

Відповідно до договору від "___" _____ 20__ року № типовий договір,
працівником(ами) виконавця робіт Харківська міська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»
майстер Рюбка І.Д. слюсар Букочцов Т.Т. слюсар Зінченко О.В.

(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 53/3 вул. Зернова.

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено паступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) очисити фартухання газопроводу
- 2) у будинку квартири з 1 по 5 поверх доступ до а/п кв. 4, 9, 6, 2, 3, 10, 19, 19,
- 3) 10, 31, 43, 44, 35, 60, 55, 54, 53, 52, 50, 51, 03, 45, 42, 61, 65, 64

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

усунути недоліки у тридцятихв. термін. ліквідовано витіки
газу з під'їзду крана ду50-1шт, ду25-1шт, ду20-4шт, з під'їзду
під'їзду ду50-1шт, ду25-1шт. Виконано роботи з ТОВ, ТОВ ВБСТ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця +38067-844-31-46

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газопостачання.

Працівник, який виконав
обстеження

З актом ознайомлений:

Рюбка І.Д. 27
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) 30.04.2026
(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника) _____
(дата)

Букочцов Т.Т.
Зінченко О.В.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.

У вигляді пам'ятки отримав:

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)