

# **Додаток 5. АКТ** **ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ** **БУДИНКУ**

м. Харків  
 (місце складання)

№ 1297

від «11» 08 2026 року

Відповідно до договору від "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ року № типовий договір,  
 працівником(ами) виконавця робіт Харківська міська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»  
 майстер Подгайний А.І. слюсар Нездюр А.О. слюсар Верещак М.А.

(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), №23/25 вул. Полтавський  
Шлях

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) оновити фарбування газопроводу

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_

(багатоквартирного будинку в цілому або N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:  
Усунути недоліки у тримісячний термін. Ліквідовано витоки газу з під пробки крана Ду65- 1шт.,  
Ду80- 1шт., Ду40- 1шт., Ду25- 1шт., Ду20- 1шт., з під контргайки Ду32- 1шт. Ду25- 1шт., Ду20- 1шт.  
Виконано роботи з ПВЩ ТО ВБСГ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця +38067-844-31-46

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення  
 газового обладнання.

Працівник, який виконав  
 обстеження

З актом ознайомлений:

Подгайний А.І.  
 (прізвище, ім'я та по батькові  
 (за наявності), підпис)

11.08.2026  
 (дата)

\_\_\_\_\_  
 (прізвище, ім'я та по батькові  
 (за наявності), підпис замовника)

\_\_\_\_\_  
 (дата)

Нездюр А.О.

Верещак М.А.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.

У вигляді пам'ятки отримав:

\_\_\_\_\_  
 (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)