Додаток 5. АКТ
ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Харків
(місце складання)

№ 1647 від «08» 10 2026 року

Відповідно до договору від "___" _____ 20__ року № типовий договір,
працівником(ами) виконавця робіт Харківська міська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України» майстер Римарєв В.О. слюсар Голуб Є.М. слюсар Мартиненко О.М .

(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), №12 пров. Мовчанівський

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):
1)оновити фарбування газопроводу
2)прибрати електрокабелі від газопроводу
За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____
_____,
(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____
_____

(багатоквартирного будинку в цілому або N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: Усунути недоліки у тримісячний термін. Ліквідовано витоки газу з під пробки крана Ду25- 10шт., Ду32- 3шт., з під контргайки Ду25- 8шт., Ду32- 3шт. Виконано роботи з ПВЩ ТО ВБСГ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____
Контактний робочий телефон представника виконавця +38067-844-31-46

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження

Римарєв В.О. _____
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

Голуб Є.М. _____

Мартиненко О.М. _____

08.10.2026
(дата)

З актом ознайомлений:

_____
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)

_____
(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.

У вигляді пам'ятки отримав:

_____
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)